Al. Korfantego 79 (Pawilon N i Pawilon I), Katowice

Parking

- W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest płatny (możliwość anulowania płatności za parking dla klientów Urzędu, za okazaniem biletu w Punkcie kancelaryjnym w Pawilonie N lub w sekretariatach departamentów).

Wejście do budynku - Pawilon N

- Do Urzędu prowadzą dwa wejścia znajdujące się obok siebie.
- Przed wejściem jest chodnik z wysokim krawężnikiem - osoba poruszająca się na wózku musi podjechać pod wejście do Pawilonu I, ponieważ tam znajduje się podjazd na chodnik i cofnąć się wzdłuż budynku do jednego z dwóch wejść.
- Wejście I opisane jako wejście do Urzędu (obok drzwi znajduje się tablica z nazwą Urzędu).
- Wejście II – wejście przeznaczone dla osób na wózkach.
- Drzwi przy wejściach I i II otwierają się ciężko, na zewnątrz.
- Nad drzwiami przy wejściu I znajduje się znacznik ToTuPoint.

Przestrzeń za wejściem - Pawilon N

- Wejście I - za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek i kolejne drzwi.
- Na parterze znajduje się tablica z informacją, na którym piętrze jest dany departament.
- Po lewej stronie od szklanych drzwi wiatrołapu, znajduje się Punkt kancelaryjny.
- W Punkcie kancelaryjnym jest wysoki blat, stół i krzesło przeznaczone dla klientów Urzędu.
- Wejście II – wejście przeznaczone dla osób na wózkach.
- Zaraz za wejściem znajdują się schody, które prowadzą na piętro budynku. Po obu stronach znajdują się poręcze.
- Na schodach zamontowana została winda dla wózków. Windę obsługuje się samodzielnie.

Ciągi poziome - Pawilon N

- Pomieszczenia Urzędu mieszczą się na parterze i pierwszym piętrze.
- W Pawilonie N nie ma znaczników ToTuPoint.
- W Pawilonie N, w Punkcie Kancelaryjnym jest pętla indukcyjna.

Ciągi pionowe - Pawilon N

- Na pierwsze piętro możesz się dostać za pomocą schodów.
- W pawilonie N nie ma windy.

Schody

- Schody mają poręcze po jednej stronie.
- Schody nie są oznaczone kontrastowo, nie posiadają pasów ostrzegawczych.

Winda

- Nie ma możliwości skorzystania z windy.

Toalety - Pawilon N

- W budynku znajdują się właściwie oznakowane toalety dla OzN.
- Drzwi do toalet otwierają się ciężko i zamykają się automatycznie.

Wejście do budynku - Pawilon I

- Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

- Schody mają poręcze po obu stronach.
- Drzwi główne do budynku są przeszklone, otwierają się ciężko.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Klamka wewnętrzna to szeroki uchwyt wymagający pchnięcia w dół.
- Nad drzwiami znajduje się znacznik ToTuPoint.

Przestrzeń za wejściem - Pawilon I

- Na wprost wejścia głównego znajduje się portiernia.
- Dodatkowo po prawej stronie od wejścia, w głębi holu mieści się stanowisko pracowników ochrony.
- Na parterze znajduje się tablica z informacją, na którym piętrze jest dany departament.

Ciągi poziome - Pawilon I

- Pomieszczenia Urzędu mieszczą się na piętrach od drugiego do dziewiątego.
- Drzwi wejściowe do departamentów są przeszklone, bez oznaczeń kontrastowych.
- Na drzwiach jest informacja o urzędującym departamencie.
- Niektóre drzwi posiadają klamki w postaci szerokiego uchwytu wymagającego pchnięcia w dół.
- W budynku nie ma znaczników ToTuPoint.
- W budynku jest pętla indukcyjna znajdująca się w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Ciągi pionowe - Pawilon I

- Na inne piętra możesz się dostać za pomocą schodów.
- Możesz skorzystać z windy.

Schody

- Schody mają poręcze po obu stronach dopiero od pierwszego piętra, na parterze brak poręczy.
- Schody nie są oznaczone kontrastowo, nie posiadają pasów ostrzegawczych.

Winda

- W budynku znajdują się dwie windy.
- W pobliżu portierni znajduje się winda przystosowana do przewozu osób na wózkach, wyposażona w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a.
- Druga winda - zapewniająca większą przestrzeń wewnątrz - znajduje się po drugiej stronie budynku (wymaga przejścia długim korytarzem, po drodze są dwoje drzwi) i pozwala również na transport osoby na noszach.
- Druga winda nie posiada systemu informacji dźwiękowej.

Toalety - Pawilon I

- Na parterze brak toalety.
- Na pozostałych piętrach budynku znajdują się toalety z oznaczeniem o dostosowaniu dla OzN. Toalety mają poręcze, jednak aby się do nich dostać trzeba pokonać troje drzwi.