



Katowice, 27 sierpnia 2018 r.
nr sprawy: OS-PZ.7222.25.2018
nr pisma: OS-PZ.KW-00689/18

Decyzja

2567/OS/2018

Organ wydający:

Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie

wniosku pełnomocnika strony - Tauron Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Zakład Wytwarzania Tychy przy ul. Przemysłowej 47 o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3356/OS/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. (zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 766/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., nr 1347/OS/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., 2455/OS/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., nr 2195/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., nr 1984/OS/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.) dla instalacji spalania paliw pn. Zakład Wytwarzania Tychy, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 47 (Regon: 242734832, NIP: 9542732017).

Na podstawie

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 192 oraz art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)

Orzekam

zmieniam na wniosek pełnomocnika strony - Tauron Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Zakład Wytwarzania Tychy, decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 3356/OS/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 766/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., nr 1347/OS/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., 2455/OS/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., nr 2195/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., nr 1984/OS/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw pn. Zakład Wytwarzania Tychy, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 47 (Regon: 242734832, NIP: 9542732017) w następujący sposób:

- I. W rozdziale I. **Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji.**
 - Punkt I.2. **Charakterystyka ogólna instalacji i stosowanych technologii.**
 - Podpunkt I.2.1. **Dane ogólne i parametry produkcyjne.**

otrzymuje brzmienie:

„I.2.1. Dane ogólne i parametry produkcyjne.

W skład przedmiotowej instalacji spalania paliw zlokalizowanej na terenie Zakładu Wytwarzania Tychy wchodzi:

- kocioł wodny WP-120 nr 5 o nominalnej mocy cieplnej brutto 163 MW_t (rok uruchomienia – 1977 r.) opalany węglem kamiennym,
- kocioł fluidalny OF-135 o nominalnej mocy cieplnej brutto 120 MW_t wchodzący w skład bloku BC-35 (data wydania pozwolenia na budowę – 01.12.1997 r., rok uruchomienia – 2000 r., data zakończenia modernizacji – listopad 2012 r.), przystosowany do spalania biomasy,
- kocioł wodny WR-40 o nominalnej mocy cieplnej brutto 46 MW_t opalany węglem kamiennym,
- kocioł fluidalny o nominalnej mocy cieplnej brutto 168 MW_t wchodzący w skład bloku ciepłowniczego BC-50 (uruchomiony w IV kwartale 2015 r. i oddany do eksploatacji 20.06.2016 r.) opalany węglem kamiennym.”

II. W rozdziale I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji.

W punkcie I.2. Charakterystyka ogólna instalacji i stosowanych technologii.

Podpunkt I.2.2. Instalacja energetycznego spalania paliw.

I.2.2.1. Kotły.

otrzymuje brzmienie:

„I.2.2. Instalacja energetycznego spalania paliw.

I.2.2.1. Kotły.

L.p.	Charakterystyka kotłów		
	Typ kotła	Nominalna moc cieplna [MW _t]	
		netto	brutto*
1.	Kocioł fluidalny OF-135	105,0	120,0
2.	Kocioł wodny WP-120 K-5	140,0	163,0
3.	Kocioł wodny WR-40	40,0	46,0
4.	Kocioł fluidalny bloku BC-50	157,0	168,0
Razem		442,0	497,0

* strumień energii chemicznej zawartej w paliwie wprowadzanym do kotłów

”

III. W rozdziale I. Rodzaj i parametry eksploatacyjne instalacji.

Punkt I.5. Czas pracy.

otrzymuje brzmienie:

„I.5. Czas pracy.

Instalacja Elektrociepłowni pracuje systemem ciągłym, czyli 8760 h/rok. W sezonie grzewczym praca kotłów uzależniona jest od warunków zewnętrznych. Podstawową jednostką ZW Tychy jest blok BC-50 opalany węglem kamiennym (czas pracy do 8592 h/rok), który pokryje całkowite potrzeby cieplne w sezonie letnim oraz w przejściowym okresie sezonu grzewczego (październik, kwiecień) oraz część potrzeb podstawowych związanych z zasilaniem miasta Tychy.

Ponad to eksploatowane są: blok BC-35 spalający biomasę (czas pracy do 8592 h/rok), kocioł WR-40 (czas pracy do 5828 h/rok) oraz kocioł WP-120 nr 5 (czas pracy do 4160 h/rok).

IV. W rozdziale III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.

Punkt III.1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.

Podpunkt III.1.2. Rodzaje i ilości substancji dopuszczane do wprowadzania do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

III.1.2.1. Instalacja spalania paliw.

III.1.2.1.3. Dopuszczalna wielkość emisji w okresie po oddaniu do eksploatacji bloku BC-50.

otrzymuje brzmienie:

„III.1.2.1.3. Dopuszczalna wielkość emisji w okresie po oddaniu do eksploatacji bloku BC-50.

a) Emitor E1 - kocioł fluidalny bloku BC-50 i kocioł WR-40

Standardy emisyjne dla kotła fluidalnego bloku BC-50 opalanego węglem kamiennym:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu 200 mg/m³_u*
- dwutlenek siarki 200 mg/m³_u*
- pył 20 mg/m³_u*

* w mg/m³_u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu.

Standardy emisyjne dla kotła wodnego WR-40 opalanego węglem kamiennym:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu 200 mg/m³_u*
- dwutlenek siarki 250 mg/m³_u*
- pył 25 mg/m³_u*

* w mg/m³_u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu

Standardy emisyjne uznaje się za dotrzymane, jeżeli są spełnione warunki zawarte w przepisach prawa w zakresie standardów emisyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie określono emisji dopuszczalnej dla tych substancji emitowanych z kotła fluidalnego bloku BC-50 i kotła wodnego WR-40, które nie są objęte standardami emisyjnymi ustalonymi dla instalacji spalania paliw.

Dopuszczalna wielkość emisji dla emitora E-1 odprowadzającego spaliny z kotła fluidalnego bloku BC-50 i kotła wodnego WR-40:

Standardy emisyjne dla emitora E-1 odprowadzającego spaliny z kotła fluidalnego bloku BC-50 i kotła wodnego WR-40:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu (standard wypadkowy) 200 mg/m³_u*
- dwutlenek siarki (standard wypadkowy) 210 mg/m³_u*
- pył (standard wypadkowy) 21 mg/m³_u*

* w mg/m³_u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu

Przy odprowadzaniu spalin tylko z jednego kotła, standardy emisyjne dla emitora są tożsame ze standardami emisyjnymi dla kotła którego spaliny aktualnie odprowadza.

Dotrzymywanie dopuszczalnej wielkości emisji dla emitora E-1, ustala się na podstawie ciągłego monitoringu emisji substancji do powietrza oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów określających warunki pod jakimi standardy emisyjne uznaje się za dotrzymane.

b) Emitor E2 - kocioł fluidalny bloku BC-35 i kocioł WP-120 nr 5

Standardy emisyjne dla kotła fluidalnego OF-135 bloku BC-35 opalanego biomasą w trakcie udziału w PPK:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu 400 mg/m³_u*
- dwutlenek siarki 780 mg/m³_u*
- pył 100 mg/m³_u*

** w mg/m³_u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu*

Standardy emisyjne dla kotła wodnego WP-120 nr 5 opalanego węglem kamiennym w trakcie udziału w PPK:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu 600 mg/m³_u*
- dwutlenek siarki 1500 mg/m³_u*
- pył 100 mg/m³_u*

** w mg/m³_u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu*

Standardy emisyjne dla kotła fluidalnego OF-135 bloku BC-35 opalanego biomasą po zakończeniu udziału w PPK:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu 250 mg/m³_u*
- dwutlenek siarki 200 mg/m³_u*
- pył 20 mg/m³_u*

** w mg/m³_u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu*

Standardy emisyjne dla kotła wodnego WP-120 nr 5 opalanego węglem kamiennym po zakończeniu udziału w PPK:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu 200 mg/m³_u*
- dwutlenek siarki 250 mg/m³_u*
- pył 25 mg/m³_u*

** w mg/m³_u suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu*

W trakcie uczestnictwa w PPK oraz po zakończeniu uczestnictwa w PPK standardy emisyjne uznaje się za dotrzymane, jeżeli są spełnione warunki zawarte w przepisach prawa w zakresie standardów emisyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie określono emisji dopuszczalnej dla tych substancji emitowanych z kotła wodnego WP-120 nr 5, które nie są objęte standardami emisyjnymi ustalonymi dla instalacji spalania paliw.

Dopuszczalna wielkość emisji dla emitora E-2 odprowadzającego spaliny z kotła fluidalnego OF-135 i kotła wodnego WP-120 nr 5:

Standard emisyjny dla emitora E-2 odprowadzającego spaliny z kotła fluidalnego OF-135 i kotła wodnego WP-120 nr 5 w trakcie udziału w PPK:

- tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu (standard wypadkowy) 515 mg/m³_u*

- dwutlenek siarki (standard wypadkowy) 1195 mg/m³ *
- pył (standard wypadkowy) 100 mg/m³ *

* w mg/m³, suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu

Przy odprowadzaniu spalin tylko z jednego kotła, standardy emisyjne dla emitora są tożsame ze standardami emisyjnymi dla kotła którego spaliny aktualnie odprowadza.

Standardy emisyjne dla emitora E-2 odprowadzającego spaliny z kotła fluidalnego OF-135 i kotła wodnego WP-120 nr 5 po zakończeniu udziału w PPK:

- tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu (standard wypadkowy) 221 mg/m³ *
- dwutlenek siarki 229 mg/m³ *
- pył (standard wypadkowy) 23 mg/m³ *

* w mg/m³, suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych przy zawartości 6% tlenu

Przy odprowadzaniu spalin tylko z jednego kotła, standardy emisyjne dla emitora są tożsame ze standardami emisyjnymi dla kotła którego spaliny aktualnie odprowadza.

Dotrzymywanie dopuszczalnej wielkości emisji dla emitora E-2, ustala się na podstawie ciągłego monitoringu emisji substancji do powietrza oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów określających warunki pod jakimi standardy emisyjne uznaje się za dotrzymane.

c) Dopuszczalna wielkość emisji rocznej dla instalacji spalania paliw w okresie od 01.01.2016 najpóźniej do 30.06.2020:

- dla instalacji objętej PPK w okresie od 1 stycznia 2016 r. do końca uczestnictwa w PPK (najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.):*

Pułapy dopuszczalne [Mg/rok]			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	½ roku 2020
	Obiekt	Grupa kotłów					
SO ₂	TAURON Ciepło ZW Tychy (BC 35 i WP-120 nr 5)		1901,77	1392,83	883,89	374,95	187,48
NO _x	TAURON Ciepło ZW Tychy (BC 35 i WP-120 nr 5)		899,89	699,91	499,94	299,96	149,98
pył	TAURON Ciepło ZW Tychy (BC 35 i WP-120 nr 5)		149,98	112,49	74,99	37,5	18,75

* emisje masowe w okresie udziału w PPK będą rozliczane łącznie dla wszystkich instalacji TAURON Ciepło sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.

- dla instalacji nie objętej PPK (blok BC-50, kocioł WR-40)
 - tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 564 Mg/rok
 - dwutlenek siarki 592 Mg/rok
 - pył ogółem 59,2 Mg/rok

V. W rozdziale III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.

W punkcie 4. **Wytwarzanie i magazynowanie odpadów oraz sposób postępowania z odpadami.**

W podpunkcie 4.4.1. **Odpady niebezpieczne.**

pozycja nr 1 w tabeli otrzymuje brzmienie:

1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpadami są zużyte oleje, które stosowane były, jako czynnik roboczy do smarowania, konserwacji, chłodzenia i izolacji w eksploatowanych maszynach i urządzeniach instalacji do spalania paliw.	Magazyn w budynku kotła K5 (o utwardzonej nawierzchni) - tymczasowe miejsce magazynowania odpadu. W szczelnych oznakowanych beczkach.	Odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.
----	-----------	---	---	---	---

VI. Rozdział VIII. Zobowiązuje się Tauron Ciepło sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Tychy do:

Punkt 6. otrzymuje brzmienie:

6. Przeprowadzania corocznie, dwóch serii badań składu frakcyjnego pyłu emitowanego z instalacji z określeniem udziału frakcji PM10 i PM2,5. Sprawozdanie z każdej serii badań należy przekazywać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w terminie do 31 dni od dnia zakończenia każdego półrocza."

Ponadto dodaje się punkty o brzmieniu:

1. Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów emisji, danych o wielkości emisji, czasie pracy instalacji oraz o ilości zużywanych surowców w procesie technologicznym i wielkości produkcji przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
2. Przekazywania marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o odpadach wytwarzanych i o gospodarowaniu odpadami, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach).
3. Złożenia wniosku o dokonanie zmian w posiadanym pozwoleniu w przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu.
4. Przedkładania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 30 stycznia następnego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu (zgodnie z art. 211 ust.6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska).
Zakres informacji powinien obejmować informacje ogólne o instalacji oraz o prowadzącym instalację oraz przedstawiać analizę stanu rzeczywistego w odniesieniu do ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, realizacja innych obowiązków ustalonych w decyzji zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Informację należy przekazać za pomocą ePUAP lub tradycyjnie pocztą wraz z wersją zapisaną na elektronicznym nośniku danych, z podaniem treści: „dotyczy: „OS.PZ.INFORMACJA_COROCZNA_8””.

VII. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Spółka Tauron Ciepło sp. z o.o. posiada decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 3356/OS/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 766/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., nr 1347/OS/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., 2455/OS/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., nr 2195/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., nr 1984/OS/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.) dla instalacji spalania paliw pn. Zakład Wytwarzania Tychy, zlokalizowanej w Tychach przy ul. Przemysłowej 47 (Regon: 242734832, NIP: 9542732017).

Podaniem z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu: 7 marca 2018 r.) prowadzący instalację przedłożył w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z zaistniałymi rozbieżnościami od warunków określonych w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym w zakresie charakterystyki instalacji, wielkości emisji wprowadzanych do powietrza, a także w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z pkt. 1 ppkt. 1 załącznika rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wobec tego dla ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.). Z uwagi na eksploatację instalacji do spalania paliw, o mocy nie mniejszej niż 300 MW - przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należało uznać za przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie - na podstawie art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska* jest marszałek województwa.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, zgodnie z wymogiem art. 209 ustawy *Prawo ochrony środowiska* Marszałek Województwa Śląskiego przekazał wniosek Spółki do Ministerstwa Środowiska.

Przedmiotem wniosku była zmiana warunków pozwolenia zintegrowanego w związku z oddaniem do użytkowania bloku energetycznego BC-50, w tym modyfikacja treści poszczególnych punktów decyzji poprzez ich uporządkowanie i doprecyzowanie. Zmiany dotyczyły opisu eksploatowanej instalacji, wielkości emisji wprowadzanych do powietrza, a także miejsca magazynowania odpadów.

Wnioskowana zmiana została uznana za nieistotną, w związku z czym strona wniosła połowę opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Katowice, w kwocie 1005,50 PLN, określoną zgodnie z załącznikiem ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1827 z późn. zm.). Prowadzący instalację oświadczył, iż wniosek w przedmiotowej sprawie nie zawiera informacji podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), a także informacji nie podlegających udostępnieniu, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.).

W toku postępowania administracyjnego strona poinformowała organ, iż zmiana objęta wnioskiem nie wiąże się z wystąpieniem substancji powodujących ryzyko i stworzeniem możliwości zanieczyszczenia tymi substancjami gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Po analizie informacji podanych we wniosku wykazano co następuje:

W drodze prowadzonego postępowania administracyjnego dokonano modyfikacji treści pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3356/OS/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. (zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 766/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., nr 1347/OS/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., 2455/OS/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., nr 2195/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., nr 1984/OS/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.) dla instalacji spalania paliw pn. Zakład Wytwarzania Tychy. Zmiany nastąpiły w charakterystyce przedmiotowej instalacji, wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza, miejsca magazynowania odpadu o kodzie 13 02 08*. Zmodyfikowano również brzmienie rozdziału VIII przedmiotowej decyzji.

Gospodarka wodno-ściekowa

Analiza wniosku wykazała, iż zakres zmian nie dotyczy gospodarki wodno-ściekowej.

Ochrona przed hałasem

Po przeanalizowaniu treści wniosku złożonego przez Spółkę, stwierdzono brak konieczności zmiany zapisów pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony przed hałasem.

Ochrona powietrza

W zakresie ochrony powietrza dokonano zmiany punktu III.1.2.1.3. dotyczącego dopuszczalnej wielkości emisji substancji do powietrza po oddaniu do eksploatacji bloku BC-50 poprzez doprecyzowanie zapisów dotyczących standardów emisyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie a mianowicie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 680).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wielkości standardów emisyjnych określonych dla źródeł oraz emitorów instalacji spalania paliw. Standardy te pozostały na tym samym poziomie co w obowiązującym pozwoleniu. Dodatkowo w podpunkcie c) ww. punktu określono dopuszczalną wielkość emisji rocznej z instalacji łącznie dla kotła fluidalnego bloku BC-50 oraz kotła wodnego WR-40. Powyższa zmiana nie ma wpływu na wielkość dopuszczalnej emisji rocznej substancji do powietrza. Emisja ta pozostała na tym samym poziomie co w obowiązującym pozwoleniu.

Zgodnie z wnioskiem strony w punkcie VIII.6. pozwolenia zintegrowanego określono nowy termin przekazywania do organu sprawozdań z badań składu frakcyjnego pyłu emitowanego z instalacji, w celu dostosowania do terminów innych informacji i sprawozdań przesyłanych do urzędu.

Gospodarka odpadami

Zmiana w zakresie zapisów gospodarki odpadami dotyczyła dotychczasowego tymczasowego miejsca magazynowania odpadu o kodzie 13 02 08* na tymczasowe magazynowanie odpadów w budynku kotła K5.

Pismem z dnia 31 lipca 2018 r. wnioskodawca został poinformowany o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, w myśl z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeksu postępowania administracyjnego* organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W związku z powyższym zawiadomiono stronę o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia co do zebranych dokumentów i dowodów przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, zmieniona przez organ, który ją wydał jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra Środowiska, które wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uiszczono opłatę skarbową za wydanie pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1005,50 PLN.

Otrzymują:

W wersji drukowanej:

1. Pełnomocnik Tauron Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
3. Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
4. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień
5. OS.PZ. a/a – poz. rej. 8

W wersji elektronicznej:

1. Ministerstwo Środowiska (pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
2. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień – SOD
3. OS.RW – SOD (AS)
4. BIP – SOD (SG)