

### **Zawiadomienie Zarządu Województwa Śląskiego**

o sposobie załatwienia petycji ... dotyczącej możliwości wpięcia kanalizacji deszczowej do rurociągu odwadniającego drogę wojewódzką nr 928.

... złożyli petycję z dnia 14.03.2024 r. w sprawie możliwości wpięcia kanalizacji deszczowej ww. ulic do rurociągu odwadniającego drogę wojewódzką nr 928.

Rozpatrzenie petycji leży w kompetencji Zarządu Województwa Śląskiego, jako zarządcy drogi wojewódzkiej nr 928 w Kobiórze.

Zwrócono się z prośbą o stanowisko w przedmiotowej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Z odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wynika, że w toku prowadzonych robót budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 928 natrafiono na sieć kanalizacji deszczowej, która nie była ujęta na podkładach mapowych projektu zagospodarowania terenu. Przedmiotowa sieć koliduje z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej. W dniu 20.03.2024 r. na zapleczu budowy drogi wojewódzkiej nr 928 odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminy Kobiór, Wykonawcy robót budowlanych – firmy BUDIMEX S.A i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na którym ustalono, że Wykonawca robót budowlanych dokona inwentaryzacji sieci w zakresie realizowanej inwestycji i przekaże pomiary geodezyjne rzędnych wysokościowych kanału i studni, celem przygotowania przez Projektanta sprawującego nadzór autorski stosownego rozwiązania projektowego, które zapewni bezkolizyjność z przebudową drogi wojewódzkiej nr 928 oraz ciągłość odprowadzenia wód.

Ponadto z uwagi na brak informacji o pochodzeniu wód, które są odprowadzane do przedmiotowej kanalizacji jak i ilości tych wód, mając na uwadze przyjęte rozwiązania projektowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 928 i posiadane pozwolenie wodnoprawne, niezasadne jest połączenie ww. kanalizacji z budowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 kanałem deszczowym, który ma stanowić odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 928.

Wskazać należy również, że utrzymanie przedmiotowej kanalizacji winna przejąć Gmina Kobiór.

Odnośnie naprawy odwodnienia z domostw przy ulicy Centralnej wskazać należy, że naprawa odwodnienia w zakresie niezwiązanym z drogą wojewódzką nie leży w kompetencji zarządcy drogi.

Biorąc powyższe pod uwagę, petycja ... w zakresie możliwości wpięcia kanalizacji deszczowej ww. ulic do rurociągu odwadniającego drogę wojewódzką nr 928 nie jest zasadna.